



Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41
tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

Numer sprawy: ZK/7/2013

Kleszczów, dnia 23.08.2013 r.

Dot. Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę oraz montaż lamp UV na ujęciach wody”.

W odpowiedzi na złożone zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3, ppkt 3.3) podaje się wymagane ciśnienie robocze dla lamp UV 16 bar.

Czy w związku z faktem, że ciśnienie robocze nie przekracza 6 bar Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń UV oraz armatury w wersji PN10, która jest całkowicie wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego, a pozwoli ograniczyć koszty wykonania zadania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

W opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3, ppkt. 3.2) wskazuje dobór urządzeń UV z określoną dawką.

Czy wskazana w SIWZ dawka promieniowania 400 J/m² jest dawką na koniec żywotności promienników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, podana dawka jest dawką na koniec żywotności promienników.

PREZES ZARZĄDU

Ingr. inż. Krzysztof Jasnos