



Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41

tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

Numer sprawy: ZK/8/2013

Kleszczów, dnia 04.09.2013 r.

Dot. Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „**Sukcesywną dostawę 120 studni wodomierzowych wraz z konsolą do montażu wodomierza**”.

W odpowiedzi na złożone zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie jaka jest wymagana średnica studni. Średnica wewnętrzna minimum 500 mm, średnica otworu studni minimum 400 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalna średnica wewnątrz studni w miejscu montażu wodomierza 500 mm, a minimalna średnica otworu (pokrywa studni) 400 mm.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Jasnos